

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 08172-K039-Pt/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI☒ pracodawcy^(*)☐ przedsiębiorcy nie
będącego pracodawcą^(*)☐ innego podmiotu^(*)wydzielonej jednostki organizacyjnej: ☐ pracodawcy^(*)☐ przedsiębiorcy nie
będącego pracodawcą^(*)**REGON:** 430980913**NIP** 712-01-50-496Działając na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589)**[REDAKOWANE] - starszy inspektor pracy**

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie
przeprowadził kontrolę w:**Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

20-822 Lublin, Puławska 28

(adres podmiotu kontrolowanego)

Rozbudowa sieci ciepłej wysokoparametrowej(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)**20 – 145 Lublin, ul. Związkowa b/n**(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)**[REDAKOWANE]**
(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)**Kierownik budowy, kierownik robót**(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(*)Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany:; data objęcia stanowiska
przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany:

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba: pracujących: **12**, w tym:pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych **0**,podmiotów samozatrudniających się **0**,cudzoziemców **0**,zatrudnionych w ramach stosunku pracy **12**, w tym kobiet: **0**, młodocianych: **0**,niepełnosprawnych **0**,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: **placu budowy nie kontrolowano**

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Nie sprawdzano.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Obecną kontrolę przeprowadzono celem sprawdzenia stanu przestrzegania przez pracodawcę przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Kontrolę przeprowadzono na realizowanym przez spółkę odcinku rozbudowy sieci ciepłej wysokoparametrowej 2x200 / 315 wzdłuż projektowanej ul. Związkowej pomiędzy ulicami Bazylianówka oraz Walecznych. Budowa realizowana jest na podstawie decyzji nr 331/956 ABU ID.1.3.7353 – 421/08 z dnia 28.08.2008 wydanej przez Urząd Miasta w Lublinie

Dla celów prowadzonego zadania inwestycyjnego nie opracowano planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. W przedłożonym do kontroli projekcie ujęto informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obecnie na terenie budowy stwierdza się wykonane wykopy pod planowaną lub częściowo ułożoną sieć ciepłą.

Roboty ziemne wykonywane są przez kontrolowany podmiot.

Przygotowanie pracowników do wykonywania pracy:

[illegible]

Kontroli poddano akta osobowe wymienionych pracowników przedłożone przez dział kadr w siedzibie spółki. Akta prowadzone są zgodnie z przepisami.

a) Szkolenia bhp:

Pracownicy wykonujący prace na terenie budowy zostali poddani instruktażowi ogólnemu oraz stanowiskowemu na placu budowy.

Pracowników poddano również szkoleniu okresowemu z zakresu bhp.

Osoba sprawująca nadzór nad wykonywanymi pracami tj. kierownik budowy [REDACTED] posiada stosowne uprawnienia budowlane oraz przeszkolenie w zakresie bhp dla osób kierujących pracownikami. Kierownik robót [REDACTED] został również przeszkolony w zakresie bhp dla osób kierujących pracownikami.

b) Badania lekarskie:

Pracownicy zatrudnieni na budowie posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

c) ocena ryzyka zawodowego:

Wykonano udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy na kontrolowanej budowie. W przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego uwzględniono zagrożenia związane z wykonywaniem prac budowlanych na kontrolowanej budowie.

Pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą.

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe.

Pracodawca dostarczył pracownikom odzież i obuwie robocze. W czasie kontroli stwierdzono, że pracownicy zakładu nie używają w czasie wykonywanych prac budowlanych hełmów ochronnych.

Teren budowy

Teren budowy został zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych za pomocą zapewnienia dozoru miejsc wykonywania prac. W godzinach wieczornych wykopy pozostawiane są bez przykrycia. Stosowane są barierki ochronne widoczne na zdjęciach w załączniku do protokołu. W czasie kontroli stwierdzono, że pozostawianych na noc wykopów nie oznakowano za pomocą świateł ostrzegawczych koloru czerwonego.

Zaplecze higieniczno – sanitarne

Pracownikom zapewniono pomieszczenia higieniczno-sanitarne w pobliskiej stacji terenowej LPEC przy ul. Bazylianówka.

Stanowiska i procesy pracy

W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zgodnego z przepisami bhp zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych w wykonanych wykopach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, co uwidoczniono na zdjęciach w załączniku.

Wykopy posiadają zróżnicowaną głębokość. Najgłębszym wykopem jest widoczny na zdjęciu nr 1 wykop przy skrzyżowaniu ul. Związkowej i Bazylianówka i jest zagłębiony na około 3,5 m i posiada zróżnicowaną szerokość od około 1,5 m do 3 m. Pozostałe wykopy posiadają głębokość od około 1,0 m do około 2,0 m i szerokość około 1,5 m.

Do kontroli nie przedłożono wyników badań gruntu i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej uzasadniającej wykonywanie wymienionych wykopów bez umocnień. Nie ustalono również kategorii zwartości gruntu, w którym wykonano wykopy. W dokumentacji projektowej nie określano również bezpiecznego nachylenia skarp wykopów pomimo obciążenia części skarp w pasie równym szerokości wykopów.

W czasie kontroli stwierdzono, że w najgłębszym wykopie ustawiono jedną osłonę rozporową. Pozostała część wykopu nie została zabezpieczona w żaden sposób. W czasie kontroli w części niezabezpieczonej wykopu podczas wykonywania prac polegających na montażu rur i sprawdzaniu ich szczelności znajdowało się dwóch pracowników.

Wykopy zostały w większości oznakowane oraz zastosowano bariery ochronne w celu odgradzenia ich od miejsc użytkowanych przez osoby postronne – w czasie kontroli dokonano montażu kilku brakujących barier w wyniku decyzji ustnej.

Podczas kontroli wykonano bezpieczne zejścia do dwóch wykopów, zamontowano osłony wykopu przy skrzyżowaniu ul. Związkowej i Bazylianówka oraz wykonano częściowo rozpory wykopu wzdłuż linii ul. Związkowej. Stan wykopów po wykonaniu umocnień ujęto na zdjęciach w załączniku.

3. W czasie kontroli wydano decyzji ustnych: 3, które zostały wykonane. Wykaz wydanych decyzji stanowi załącznik nr - do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono / nie sprawdzono^(**) tożsamość:
nie legitymowano

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli pobrano / nie pobrano^(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobrano

6. W czasie kontroli udzielono / nie udzielono^(**) porad:
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 0,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 8,
w tym z zakresu legalności zatrudnienia: 0.

7. Do protokołu załącza się załączników: 2, stanowiących składową część protokołu:

1. wykaz decyzji ustnych wydanych i wykonanych w czasie kontroli
2. materiał zdjęciowy z placu budowy (22.06.2009 – 26.06.2009)

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności: Kierownik budowy [REDACTED] Kierownik robót – [REDACTED] K.

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

Na tym protokół zakończono.

Liblin dnia 06 07 2009

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 06 07 2009 zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

Wiceprezes Zarządu

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu złożono wniosek / nie złożono wniosku. (")

Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. (")

2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono / nie wniesiono / zostaną wniesione(**) do dnia

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).(**)

Wiceprezes Zarządu

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)


(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Liblin 06 07 2009
(miejsce i data podpisania protokołu)


(") - odpowiednią pozycję zaznaczyć

(*) - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK nr 2 do protokołu kontroli materiał zdjęciowy z placu budowy




Zdj. 1,2 – wykonywanie prac w wykopie.





zdz. 3, 4, 5 – wykop przy skrzyżowaniu ul. Związkowej i Bazylianówka





Poniżej zdj. 6, 7, 8 – Wykop wzdłuż linii ul. Związkowej








Zdj. 9 i 10 (poniżej) – część wykopu przy terenie szkoły specjalnej. Wykop wykonano na terenie zadrzewionym. Wykop posiada głębokość od około 1m do około 1,5 m. W czasie kontroli wykonano zejście do wykopu.



Zdjęcia poniżej przedstawiają stan wykopów po montażu umocnień ścian






zdj. 11: deskowanie ażurowe ścian wykopu z przemieszczeniem gruntu i wykonaniem ścian wykonanego wzdłuż ul. Związkowej. Nie wykonano jeszcze żelbetonowych ścian i nie przemieszczano ich.



zdj. 12 – zamontowane drewniane ściany wykopu z przemieszczeniem gruntu i wykonaniem ścian wykonanego wzdłuż ul. Związkowej i Bazylianówka. Nie wykonano jeszcze żelbetonowych ścian i nie przemieszczano ich.

zdj. 13. Jako osłony zastosowano również palety drewniane i w umieszczono je na słupkach z kostki brukowej rozpierając za pomocą pali drewnianych.





zabezpieczenia wykopy zastosowane w celu zabezpieczenia strony przylegającej do drogi

Okręgowe Inspektorat Pracy w Lublinie
20-011 Lublin, ul. Puławska 28
tel. centralny 282 51 71 11

Lublin, dnia 13.07.2009 r.

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 08092-K039-Ws01/2009

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
KANCELARIA OGÓLNA	
W PŁYNEŁO	
Rodzaj przesyłki R102335	15. LIP. 2009
L.dz. 6633588/09	Podpis
Znak sprawy	
Podpis referenta	

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Ciepłej Sp. z o.o.
ul. Puławska 28
20 - 822 Lublin

WYSTĄPIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 11 pkt 8, ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach) 22.06.2009

wnoszę o:

1. Zapewnienie każdorazowego sporządzania przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników na wykonywanych przez zakład budowach

Podstawa prawna: art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)

2. Zapewnienie określania w dokumentacji projektowej bezpiecznego nachylenia skarp wykopów na podstawie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i wyników badań gruntu.

Podstawa prawna: § 147, §149 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

3. Zapewnienie zgodnego z przepisami zabezpieczania ścian wykopów oraz składowania urobku na wykonywanych przez zakład budowach.

Podstawa prawna: § 147, § 154, §162 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

O terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy adresat, do którego skierowano wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu zawiadomić inspektora pracy o terminie i sposobie wykonania realizacji wniosków pokontrolnych.

Starszy Inspektor Pracy

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Lublin, dnia 13.07.2009 r.

.....
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 08092-K039-Nk01/2009

**Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Ciepłej Sp. z o.o.
ul. Puławska 28
20 - 822 Lublin**

NAKAZ

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 22.06.2009

nakazuję:

1. Oznakować za pomocą świateł ostrzegawczych koloru czerwonego pozostawiane na noc wykopy wykonane w celu rozbudowy sieci ciepłej wysokoparametrowej przy ul. Związkowej w Lublinie

Termin wykonania: 30.07.2009

Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589)
- art. 207 § 2 pkt 2 ustawy z dn. 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2000r. Nr 43, poz. 489)
- § 145 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Pouczenie:

Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie, adres: 20-011 Lublin, Al. Piłsudskiego 13.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu (art. 34 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz (art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji podlegających natychmiastowemu wykonaniu nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania (art. 130 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego)

O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy)

Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.

Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

[...]

.....
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

(pieczęć nagłwkowa inspektora pracy)

Załącznik nr 1
do protokołu z kontroli

Nr rej. 08092/K039/Nu/2009

Wykaz decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli

Lp.	Rodzaj decyzji	Kod Decyzji	Temat	Treść decyzji	Liczba pracow
1	2	3	4	5	6
1	4	I1204	77A	Skierować do innych prac zatrudnionych na budowie pracowników do czasu zapewnienia używania hełmów ochronnych przy wykonywaniu robót budowlanych.	12
2	7	A5002	77A	Zakazać wykonywania prac budowlanych w wykopach przy ul. Związkowej do czasu zabezpieczenia miejsc wykonywania prac za pomocą zgodnych z przepisami osłon.	12
3	3	D0902	77A	Wstrzymać prace polegające na montażu rur w wykopie znajdującym się przy skrzyżowaniu ul. Związkowej Bazylianówka.	2

Uwaga: kolumna 2 i 3 służy wyłącznie do zakodowania treści decyzji z kolumny 4.Lublin, 22.06.2009
(miejscowość i data)
(podpis i pieczęć inspektora pracy)